

## PROJECT-RI&E VEILIG WERKEN OP HOOGTE LANGS GEVELS EN AAN PLAFONDS



Opname door	Project	Opnamedatum
Opdrachtgever	Projectnummer	

Als er buiten werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd (en bij hijswerkzaamheden), moet rekening gehouden worden met weersomstandigheden.

### Werken op hoogte mag niet:

- bij windkracht op de werkplek boven de 6 Beaufort (controleer dit altijd, omdat de windkracht op hoogte vaak sterker is dan op de grond),
- bij zware regenval,
- bij (naderend) onweer,
- bij mist (onvoldoende zicht op andere medewerkers),
- tijdens sneeuw en ijzel (en in/op beijzeld constructies),
- bij harde windstoten.

### LET OP!

- Zie brochure Veilig werken op hoogte in de Installatie- en Isolatiebranche.
- Deze Project-RI&E betreft alleen de risico's voor het werken op hoogte en valgevaar. Per project moet worden vastgesteld of deze RI&E toereikend is of dat deze aangevuld moet worden.
- Aan de kwaliteit, het gebruik en onderhoud van beschreven (beschermings)middelen worden in onder andere het Arbobesluit, de beleidsregels en diverse normen, eisen gesteld, deze dienen te worden nageleefd.
- Zie TRA's, hoofdstuk 5 en 6, Blauwe Boekje, UNETO-VNI

### ZIJN ER PERMANENTE VOORZIENINGEN AANWEZIG?

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Kooiladder	<input type="checkbox"/> Goed onderhouden	<input type="checkbox"/> Recent gekeurd	Indien voldoende permanente voorzieningen aanwezig zijn, behoeft deze Project-RI&E niet verder te worden doorlopen!
	<input type="checkbox"/> Glazenwassersbak	<input type="checkbox"/> Goed onderhouden	<input type="checkbox"/> Recent gekeurd	
	<input type="checkbox"/> Permanente ladder (met PBM)	<input type="checkbox"/> Goed onderhouden	<input type="checkbox"/> Recent gekeurd	
	<input type="checkbox"/> Permanente hangsteiger	<input type="checkbox"/> Goed onderhouden	<input type="checkbox"/> Recent gekeurd	
	<input type="checkbox"/> Anders, namelijk	<input type="checkbox"/> Goed onderhouden	<input type="checkbox"/> Recent gekeurd	
<input type="checkbox"/> Nee	Bepaal het juiste (beschermings)middel			

Omschrijving	Gevaar	Toe te passen (beschermings)middelen / maatregelen						
		Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Prioriteit 5	Prioriteit 6	Prioriteit 7
<input type="checkbox"/> Stahoogte < 2,5 m, indien wordt gewerkt boven uitstekende delen, water of verkeer	vallen	<input type="checkbox"/> ladder	<input type="checkbox"/> (rol)steiger	<input type="checkbox"/> kraan + werkbak	<input type="checkbox"/> stijg-/daalsysteem	<input type="checkbox"/> nader overleg met leidinggevende		
<input type="checkbox"/> Stahoogte > 2,5 m en < 7,5 m	vallen	<input type="checkbox"/> ladder	<input type="checkbox"/> (rol)steiger	<input type="checkbox"/> hangsteiger	<input type="checkbox"/> hoogwerker	<input type="checkbox"/> kraan + werkbak	<input type="checkbox"/> stijg-/daalsysteem	<input type="checkbox"/> nader overleg met leidinggevende
<input type="checkbox"/> Stahoogte > 7,5 m	vallen	<input type="checkbox"/> (rol)steiger	<input type="checkbox"/> hangsteiger	<input type="checkbox"/> hoogwerker	<input type="checkbox"/> kraan + werkbak	<input type="checkbox"/> stijg-/daalsysteem	<input type="checkbox"/> nader overleg met leidinggevende	

Indien geen keuze kan worden gemaakt, is overleg met leidinggevende noodzakelijk!

## PROJECT-RI&E VEILIG WERKEN OP HOOGTE LANGS GEVELS EN AAN PLAFONDS



### MOTIVATIE VOOR HET NIET TOEPASSEN VAN BEPAALDE MAATREGELEN

Ladder	Opmerkingen	(Rol)steiger	Opmerkingen
<input type="checkbox"/> ondergrond niet geschikt		<input type="checkbox"/> ondergrond niet geschikt, namelijk	
<input type="checkbox"/> hoogte		<input type="checkbox"/> hoogte	
<input type="checkbox"/> statijd		<input type="checkbox"/> geen gekwalificeerd personeel	
<input type="checkbox"/> krachtoefening		<input type="checkbox"/> object niet bereikbaar in verband met	
<input type="checkbox"/> reikwijdte		<input type="checkbox"/> anders, namelijk	
<input type="checkbox"/> object niet bereikbaar in verband met		<b>Hoogwerker</b>	<b>Opmerkingen</b>
<input type="checkbox"/> anders, namelijk		<input type="checkbox"/> ondergrond niet geschikt, namelijk	
<b>Niet permanente hangsteiger</b>	<b>Opmerkingen</b>	<input type="checkbox"/> hoogte	
<input type="checkbox"/> hangsteiger niet veilig is (bv. geen steigerkaart)		<input type="checkbox"/> geen gekwalificeerd personeel	
<input type="checkbox"/> geen voorzieningen getroffen om valgevaar bij verplaatsen te voorkomen		<input type="checkbox"/> verkeerssituatie en afzetmogelijkheid	
<input type="checkbox"/> medewerker(s) niet geïnstrueerd		<input type="checkbox"/> object niet bereikbaar in verband met	
<input type="checkbox"/> anders, namelijk		<input type="checkbox"/> geen toestemming derden in verband met	
<input type="checkbox"/> anders, namelijk		<input type="checkbox"/> anders, namelijk	
<b>Kraan + werkbak</b>	<b>Opmerkingen</b>	<b>Stijg-/daalsysteem</b>	<b>Opmerkingen</b>
<input type="checkbox"/> ondergrond niet geschikt, namelijk		<input type="checkbox"/> geen bevestigingsmogelijkheden	
<input type="checkbox"/> object niet bereikbaar in verband met		<input type="checkbox"/> hoogte	
<input type="checkbox"/> geen gekwalificeerd personeel		<input type="checkbox"/> geen gekwalificeerd personeel	
<input type="checkbox"/> verkeerssituatie en afzetmogelijkheid		<input type="checkbox"/> anders, namelijk	
<input type="checkbox"/> geen toestemming derden in verband met			

### ZIJN ER MAATREGELEN GETROFFEN VOOR NOODSITUATIES?

<input type="checkbox"/> ja, namelijk	<input type="checkbox"/> nee, omdat
---------------------------------------	-------------------------------------

Voor akkoord	Naam	Paraaf	Datum
Verantwoordelijk leidinggevende			

Kijk voor meer informatie op [www.iimensenwerk.nl](http://www.iimensenwerk.nl)